

ĮVADINIŲ IR BUTINIŲ ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įvadinių D15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150;

Buitinių D15; 20;

šalto vandens skaitiklių privalomi techniniai reikalavimai:

1. Matuojama terpė – geriamas vanduo;
2. Vandens temperatūra iki 30°C;
3. Darbo slėgis 1,0 Mpa;
4. Santykis $Q^3/Q^1 = R50H; R80H$;
5. Slėgio kritimas, sunaudojant maksimaliai vandens, ne daugiau kaip 0,1 Mpa;
6. Skaitiklis turi būti tinkamas įrengti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje;
7. Skaitiklio korpusas žalvarinis;
8. Mažiausias rodomas vandens kiekis ne daugiau kaip 0,05 l.;
9. Skaitiklio sparnuotės ašis nerūdijančio plieno, atspari dilimui, apsaugota nuo bet kokių nuosėdų sankaupų;
10. Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio pagal standarto EN 14154-1+A1:2007 reikalavimus;
11. Skaitiklių apsauginis gaubtas ir korpusas turi būti apsaugotas nuo išorinio mechaninio poveikio.

Garantiniai reikalavimai:

1. Skaitikliams suteikiamas garantinis 4 metų laikotarpis.
2. Skaitiklių tiekėjas turi užtikrinti vandens skaitiklių atsarginių detalių tiekimą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu

Reikalavimai komplektavimui:

1. Skaitiklis 1 vnt.;
2. Skaitiklio pasas 1 vnt.;
3. Skaitiklio patikros sertifikatas (ne senesnis 2 mėn.);
4. Tarpinė 2 vnt.;
5. Antgalis 2 vnt.;
6. Veržlė 2 vnt. (paruošta plombavimui)

Mokėjimo atidėjimas iki 90 dienų.