



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VILNIAUS VALDYBOS
TRAKŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJA**

Budžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, <http://www.aad.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622
Valdybos kontaktiniai duomenys: S. Konarskio 35, 03123 Vilnius, tel. (8 614) 81474, el. paštas: vilniaus.valdyba@aad.am.lt
Inspekcijos kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 53, 21106 Trakai, tel.: (8 528) 55548

UAB „Trakų vandenys“ 2021-02-17 Nr. (18.3)-AD5- 2590
El. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt Į Nr.

DĖL LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEIDIMO

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijoje (toliau – Trakų inspekcija) 2021 m. sausio 26 d. gautas piliečio skundas, kuriame jis nurodo, kad vaikščiodamas Lukos (Bernardinų) ežero pakrante, pastebėjo galimai nevalytų nuotekų išleidimą į Lukos ežerą. ties Žemaitės g. Varnikų k., Trakų r. sav. Ant užšalusio ežero sniego matosi parudavęs sniegas.

Trakų inspekcijos specialistams susipažinus su esama situacija vietoje buvo nustatyta, kad rudas sniegas galėjo susidaryti nuo iš UAB „Trakų vandenys“ išleidžiamų lietaus nuotekų į Lukos (Bernardinų) ežerą. Buvo iškviesti Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, kurie 2021-01-29 paėmė vandens mėginius laboratorinių tyrimų atlikimui.

Susipažinus su UAB „Trakų vandenys“ Varnikų vandenvietės dokumentaciją nustatyta, kad ji pastatyta pagal UAB „Ekoprojektas“ parengtą ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-08-20 suderintą techninį projektą (rašto Nr. VR-1.7-1391. Projekte numatyta, kad vandens kokybės gerinimo įrenginiuose, nugeležinimo filtrų praplovimo metu susidariusios nuotekos bus išleidžiamos į rezervuarą. Rezervuare apie du trečdaliai nuskaidrėjusio vandens bus išleisti per lietaus nuotekų tinklus į Lukos (Bernardinų) ežerą.

Aplinkos apsaugos agentūros atlikti Lukos (Bernardinų) ežero tyrimai rodo, kad ežero vandens kokybė atitinka gerą ežero ekologinę būklę.

Aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, tačiau siekiant išvengti neigiamos piliečių reakcijos ir galimo neigiamo poveikio aplinkai bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 str. 1 p. prašome vandens kokybės gerinimo įrenginiuose, nugeležinimo filtrų praplovimo metu susidariusias nuotekas nukreipti į buitinių nuotekų tinklus. Apie atliktus veiksmus prašome informuoti Trakų inspekciją.

Dėkojame už supratimą.

Viršininkas

Tadeuš Ablaičinskij

Tomas Kulikauskas, tel. +37069677253, el. p. tomas.kulikauskas@aad.am.lt

Zigmantas Butvilas, tel. +37068649122, el. p. zigmantas.butvilas@aad.am.lt